



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.ПР002.Н.00054
(номер сертификата соответствия)

000146
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "СтройОптТорг", ОГРН 1117746841992
Юридический адрес: 115172, г. Москва, Гончарный проезд, д. 8/40, Россия
Фактический адрес: 109052, г. Москва, Нижняя Хохловка, вл. 106, Россия
тел.+7(495) 646-1569, email: germ.ru@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "СтройОптТорг"
Юридический адрес: 115172, г. Москва, Гончарный проезд, д. 8/40, Россия
Фактический адрес: 109052, г. Москва, Нижняя Хохловка, вл. 106, Россия
тел.+7(495) 646-1569, email: germ.ru@bk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр",
ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК
ИДВО.RU.ОС.ПР002 от 12.05.2016г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17,
тел. +7(495) 675-85-81.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Система уплотнения прохода воздуховода огнестойкая толщиной от 100 мм до 1000 мм, через стены перекрытия толщиной не менее 200 мм с использованием противопожарного покрытия INVAMAT 670 (ТУ 20.30.11.120-003-37166468-2017) толщиной 0,7мм, герметика огнезащитного акрилового INVAMAT 606 (ТУ 23.99.19.110-004-37166468-2017) и негорючей (НГ по ГОСТ 30244-94) минеральной ваты (плотность не менее 100 кг/м³), изготовленная по технологическому регламенту №14/1 от 04.2017г.
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
23.99.19.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.
Предел огнестойкости – EI 180

код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д147-08-08/1 от 08.08.2017. ИЛ ООО "Ланта Центр",
свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР002
от 12.05.2016 г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.ОС06.К00321 от 29.05.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта Центр»
номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.ОС06 от 02.09.2013г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.08.2017 г. по 07.08.2020



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Иванова