



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00285
(номер сертификата соответствия)

030550
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВАМАТ».
ИНН: 9725022939, ОГРН: 1197746612931. Юридический адрес: РФ, 115191,
г. Москва, ул. Рошинская, 2-Я, дом 4, Э5, П I А, ком. 1, оф. 13.
Телефон: +74995530143, e-mail: msk@invamat.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВАМАТ».
ИНН: 9725022939, ОГРН: 1197746612931. Юридический адрес: РФ, 115191,
г. Москва, ул. Рошинская, 2-Я, дом 4, Э5, П I А, ком. 1, оф. 13.
Телефон: +74995530143, e-mail: msk@invamat.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества». Адрес: РФ, 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия
Донского, 7/11, офис 101 В. Телефон: +7 (909)785-99-88. ОГРН: 1153926025901.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Узел пересечения ограждающих конструкций, толщиной не менее 100 мм.,
трубопроводами из полимерных материалов, диаметром от 16 до 250 мм. включительно,
изготовленный в соответствии с Техническим регламентом INVAMAT 001/1, в составе:
противопожарные муфты (манжеты) INVAMAT 900, выпускаемые в соответствии с
ТУ 22.19.73.113-001- 41833485-2019, противопожарная терморасширяющаяся мастика
INVAMAT 611, выпускаемая в соответствии с ТУ 20.30.22.180-006-37166468-2017,
трубы из поливинилхлорида, полипропилена, полиэтилена. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих
строительных конструкций трубопроводами из полимерных
материалов. Метод испытаний на огнестойкость».
Предел огнестойкости EI 180.

код ОКПД2
22.19.73.113
код ТН ВЭД
России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00508/ЕМ-16 от 12.12.2019 года. ИЛ «ПожГарант»
Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»,
№ НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия)

ТУ 20.30.22.180-006-37166468-2017, ТУ 22.19.73.113-001- 41833485-2019,
сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ ST.RU.0001.P42207 от 25.11.2019. Выдан ОС ООО «Гарантия Качества»
№ РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.12.2019 по 11.12.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.
Секерин Е.С.